

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 35»

14.04.2014 № 145а

390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 19А

Тел/Факс. (4912) 36-45-00.

Главному государственному  
инспектору отдела государственного  
энергетического надзора по  
Рязанской области  
Приокского управления Ростехнадзора  
Притулину Р.В.

Уважаемый Роман Валерьевич!

На Ваше предписание № 5-27-Т-241/1-2017 от 14 апреля 2017 года сообщаем, что в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г №6, «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г №204, «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261 выполнены следующее мероприятия:

- электророзетки в компьютерном классе перенесены на расстояние 1.8 метра от пола;
- вновь установленные электророзетки имеют автоматически закрывающиеся гнезда при вынутой вилке;
- в должностную инструкцию заместителя директора по АХР внесены обязанности ответственного за электрохозяйство;
- назначен ответственный за содержание и учет средств защиты;
- разработаны программы дублирования и стажировки электротехнического персонала;
- составлен перечень технической документации;
- нанесены диспетчерские наименования на ЩС и ЩО;
- произведен монтаж дополнительного заземляющего устройства с оформлением соответствующего паспорта;
- в ВРУ вывешен перечень средств защиты;
- составлена однолинейная схема распределительных электросетей;
- установлены указательные бирки на кабельные линии КЛ- 0.4 кВ в помещении ВРУ.

Директор МБОУ «Школа №35»  
Исполнитель  
Заместитель директора по АХР



Л.И. Погожева

А.В. Ионов